


Отчет об устранении нарушений по пожарной безопасности, указанных в предписании ОНД и ГР по
Одоевскому и Арсеньевскому районам от 29.03.2019 3 2/1/1-12

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка об устранении
1	2	3
1	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, не предусматривается (исправный) автономный резервный источник электроснабжения.	Устранено
2	Отсутствует защита приемно-контрольного прибора системы АПС от несанкционированного доступа.	Устранено
3	Помещение кладовой и административные помещения не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Устранено
4	В ряде помещений речевые оповещатели располагаются менее 150 мм. до уровня потолочного перекрытия.	Устранено
5	Ручной пожарный извещатель возле тамбура выхода установлен на высоте ниже 1,5 м. от уровня пола.	Устранено
6	В спальнях расстояние от точечных дымовых извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	Устранено
7	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	Устранено
8	Здание не оборудовано пожарными щитами.	Оборудовано

9	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Имеется
10	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.	Устранено
11	В каждом защищаемом помещении установлено менее 3-х точечных пожарных извещателей.	Устранено
12	Кабели и провода системы АПС не имеет показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 и показателя дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р.	Устранено

Заместитель директора



О.В.Загвозкина

Исп.Калинина В.Д.

т.8(48763) 2-64-44